AR Prefecture
017-200041614-20230718-2023_07_01-DE
Reçu le 25/07/2023

lot	puissance	départ	tronçon	longueur	charge /DU	P sur poste	remarque	35Al	150Al	240Al	CIBE TRI	CGV	ECP2D	REMBT600	450	300
10	120	1	P30 - 10	72	240					72				1		
7	120		10 - 7	112	3,30%					112			1			
9	120	1	P30 - 9	94	240					94				1		
8	120		9 - 8	70	3,34%	480				70			1			
				348												
18	120	1	P2 - 18	55	192					55				1		
4	36		18 - 4	31	1,36%		150Al		31							1
5	36		18 - 5	16			brt 35	16			1					
6	120	1	P2 - 6	20	156					20				1		
25	36		6 - 25	33	0,48%		150Al		33							1
19	120	1	P2 - 19	135	156					135				1		
23	36		19 - 23	40	2,45%		150Al		40							1
20	120	1	P2 - 20	155	2,12%	624				155			1			
				469												
REFOULEMENT	36	1	P3 - R	10					10			1				
16	120	1	P3 - 16	24			fourreau 16-15 Possib>120			24			1			
21	250	1	P3 - 21	138	3,76%					138			1			
22	250	1	P3 - 22	166	4,53%	656				166			1			
				338												
11	120	1	P4 - 11	108	1,34%					108			1			
13	36	1	P4 - 13	40	156					40						1
14	120		13 - 14	36	1,62%		150Al		36				1			
15	120	1	P4 - 15	122	1,61%					122			1			
17	250	1	P4 - 17	168	4,58%					168			1			
						646										
				474												
1	120	1	P5 - 1	261	3,50%					261			1			
2	120	1	P5 - 2	240	3,06%					240			1			
12	120	1	P5 - 12	55	240					55				1		
3	120		12 - 3	155	3,39%					155			1			
						480	fourreau P5-17									
				711												
TOTAL	2886	13		2356				16	150	2190	1	1	13	6	0	4

lots 17 à 22	1110
reste BT	1776
SOGEMAP	3000
hypothèse 2	4776